

Qma

QMA Electric Co., Ltd

D900 变频器使用手册

使用本产品前请仔细阅读本手册

并妥善保存以备将来参考

目 录

第 1 章 安全信息及注意事项	2	第 5 章 参数说明	8
1.1 重要的安全信息	2	5.1 参数名称概览	8
1.2 注意事项	3	5.2 参数说明	12
第 2 章 产品信息	5	5.2.1 P0 参数组-基本参数	12
2.1 产品型号	5	5.2.2 P1 参数组-端子 I0 功能选择	15
2.2 产品规格	5	5.2.3 P2 参数组-VF 曲线	18
2.3 技术规范	6	5.2.4 P3-启停过程控制	19
第 4 章 键盘操作与显示	7	5.2.5 P4 参数组-多段指令	21
4.1 键盘简介	7	5.2.6 P5 参数组-PID&恒压供水参数	23
4.2 键盘按键说明	7	5.2.7 P6 参数组-扩展参数	25
		5.2.8 P7 参数组-通讯参数	27
		5.2.9 P8 参数组-电机控制方式	29
		5.2.10 P9 参数组-电机控制高级参数	30
		5.3 监视参数说明	32
		第 6 章 通讯	35
		6.1 Modbus-RTU 通讯协议简介	35
		6.2 Modbus 寄存器定义	35
		6.3 Modbus 应用示例	36
		6.3.1 设置通讯参数	36
		6.3.2 使能通讯功能	36
		第 7 章 维护保养与故障诊断	37
		7.1 变频器的日常保养与维护	37
		7.1.1 日常与定期检查	37
		7.1.2 长期库存处理	37
		7.2 故障报警及对策	37
		7.3 常见故障及其处理方法	41

第 1 章 安全信息及注意事项

1.1 重要的安全信息

请用户在安装和调试本变频器时，仔细阅读本章，务必按照本章内容所要求的安全注意事项进行操作，如出现因违规操作而造成的任何伤害和损失均与本公司无关。

在本手册中，安全注意事项分以下两类：



危险

说明有触电风险，如果不注意，可能引起设备毁坏和人身伤亡。



注意

说明有其他潜在危险，如果不注意，可能导致设备损坏和财产损失。

 危险	★开箱时发现箱内进水、部件缺少或有部件损坏时，请不要安装！
	★禁止使用插排给变频器供电。
	★禁止进行任何的高压绝缘和耐压测试。
	★接触变频器前，要断开电源；断开电源后，端子和内部会存在高压达十分钟之久，期间不要触摸任何输入输出端子。
	★旋转的电机可能会向变频器馈送电能，在接触变频器前，请确保电机停止，或断开与变频器的连接。
	★再次连线前务必使用合适的万用表测量，确保电源端子没有电压。
	★按标准对变频器进行规范接地。地线必须能够承受保险丝或者断路器限制的最大故障电流。
 注意	▲搬运时应该轻抬轻放。
	▲远离可燃物和导电体。
	▲变频器最好在室内使用，IP20 的变频器必须安装在污染等级 2 的环境中，或者安装在 IP54 及更高防护等级的柜子中。
	▲安装变频器时，确保充分的散热，不要在变频器附近进行钻孔操作，钻孔时的灰尘和金属屑可能落入变频器导致危险。
	▲不能让导线头或螺钉掉入变频器中。
	▲不能将输入电源连接到变频器的输出端子（U、V、W）上。
	▲不能将制动电阻直接接于直流母线 DC+、DC-端子之间。
	▲在变频器和电机之间不要安装任何的自动开关装置。
	▲当控制线缆靠近电源线时，保持最小 100 mm 的间隔，并安排 90 度的交叉。确保所有的端子都使用合适的转矩紧固。
	▲如果使能输入信号有效，被驱动的电机可能在上电后直接启动。
	▲确保供电电压，频率和相数和变频器的额定值相符。
	▲进行参数辨识时，请注意电机可能自动旋转导致危险。
	▲变频器可以控制电机运行在额定转速之上或之下。当需要电机超过额定转速运行时，可以和电机生产厂家确认是否可行。
	▲不要频繁的给变频器上电、断电，容易降低变频器使用寿命。断电后请间隔 1 分钟再进行上电。
	▲在海拔高度超过 1000m 的地区，需降额使用。
▲在发生疑似错误或者故障时，不要试图对变频器进行任何的维修，联系你的供应商获得更多的帮助。	

1.2 注意事项

1) 漏电保护器 RCD 要求

设备在运行中会产生大漏电流流过保护接地导体，请在电源的一次侧安装 B 型漏电保护器（RCD）。在选择漏电保护器（RCD）时应考虑设备启动和运行时可能出现的瞬态和稳态对地漏电流，选择具有抑制高次谐波措施的专用 RCD，或者较大剩余电流的通用 RCD。

2) 电机绝缘检查

电机在首次使用、长时间放置后的再使用之前及定期检查时，应做电机绝缘检查，防止因电机绕组的绝缘失效而损坏变频器。绝缘检查时一定要将电机连线从变频器分开，建议采用 500V 电压型兆欧表，应保证测得绝缘电阻不小于 $5M\Omega$ 。

3) 电机的热保护

若选用电机与变频器额定容量不匹配时，特别是变频器额定功率大于电机额定功率时，务必调整变频器内电机保护相关参数值或在电机前加装热继电器以对电机保护。

4) 工频以上运行

本变频器提供 0Hz~599.9Hz 的输出频率。若客户需在 50Hz 以上运行时，请考虑机械装置的承受力。

5) 机械装置的振动

变频器在一些输出频率处，可能会遇到负载装置的机械共振点，可通过设置变频器内跳跃频率参数来避开。

6) 关于电动机发热及噪声

因变频器输出电压是 PWM 波，含有一定的谐波，因此电机的温升、噪声和振动同工频运行相比会略有增加。

7) 输出侧有压敏器件或改善功率因数的电容的情况

变频器输出是 PWM 波，输出侧如安装有改善功率因数的电容或防雷用压敏电阻等，易引发变频器瞬间过电流甚至损坏变频器。请不要使用。

8) 变频器输入、输出端所用接触器等开关器件

若在电源和变频器输入端之间加装接触器，则不允许用此接触器来控制变频器的启停。一定需要用该接触器控制变频器启停时，间隔不要小于一个小时。频繁的充放电易降低变频器内电容器的使用寿命。若输出端和电机之间装有接触器等开关器件，应确保变频器在无输出时进行通断操作，否则易造成变频器内模块损坏。

9) 额定电压值以外的使用

不适合在说明书所规定的允许工作电压范围之外使用变频器，易造成变频器内器件损坏。如果需要，请使用相应的升压或降压装置对电源进行变压处理后输入到变频器。

10) 三相输入改成两相输入

不可将 D900 系列中三相变频器改为两相使用。否则将导致故障或变频器损坏。

11) 雷电冲击保护

本系列变频器虽内装有雷击过电流保护装置，对于感应雷有一定的自我保护能力，但对于雷电频发处客户还应在变频器前端加装防雷保护装置。

12) 环境温度及降额使用

本系列变频器的正常使用环境温度为 $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ，温度超过 40°C 时需要降额使用，环境温度每升高一度降额 1.5%，最高使用环境温度为 50°C 。

13) 海拔高度与降额使用

在海拔高度超过 1000m 的地区，由于空气稀薄造成变频器的散热效果变差，有必要降额使用，1000m 以上，海拔高度每升高 100m 降额 1%，最高使用海拔为 3000m。

14) 一些特殊用法

如果客户在使用时需用到本手册所提供的建议接线图以外的方法时，如共直流母线等，请向我公司咨

询。

15) 变频器的报废时注意

主回路的电解电容和印制板上电解电容焚烧时可能发生爆炸。塑胶件焚烧时会产生有毒气体。请作为工业垃圾进行处理。


16) 关于适配电机

- 标准适配电机为四极鼠笼式异步感应电机。若非上述电机请一定按电机额定电流选配变频器。
- 非变频电机的冷却风扇与转子轴是同轴连接，转速降低时风扇冷却效果降低，因此，电机出现过热的场合应加装强排气扇或更换为变频电机。
- 变频器已经内置适配电机标准参数，根据实际情况有必要进行电机参数调谐或修改缺省值以尽量符合实际值，否则会影响运行效果及保护性能。
- 由于电缆或电机内部出现短路会造成变频器报警，甚至炸机。因此，请首先对初始安装的电机及电缆进行绝缘短路测试，日常维护中也需经常进行此测试。注意，做这种测试时务必将变频器与被测试部分全部断开。

第 2 章 产品信息

本公司产品在出厂之前均经过测试和品质检验。购买后，请先检查产品的包装是否因运输不慎而造成损伤；产品的规格、型号是否与订购之机种相符。如有问题，请联络本公司各地经销商或直接与本公司联系。

2.1 型号说明



2.2 产品规格:

三相输入: 220~240V±10%, 50/60Hz				
变频器型号	适配电机		额定输出电流 A	
	KW	HP		
D900-0R7-23A	0.7	1	4.0	
D900-1R5-23A	1.5	2	7.0	
D900-2R2-23A	2.2	3	10.0	

三相输入: 380~480V±10%, 50/60Hz				
变频器型号	适配电机		额定输出电流 A	
	KW	HP		
D900-0R7-43A	0.7	1	2.5	
D900-1R5-43A	1.5	2	3.7	
D900-2R2-43A	2.2	3	5.1	

2.3 电阻选型表

电压	变频器功率KW	制动电阻规格	
		W	Ω
220V	0.75	80	150
	1.5	100	100
	2.2	100	70
380V	0.75	150	300
	1.5	150	220
	2.2	250	200


2.5 技术规范

项 目		规 格
基本功能	最高频率	矢量控制：0~599.9Hz； V/F 控制：0~599.9Hz。
	载波频率	0.5kHz~16kHz；可根据负载特性，自动调整载波频率。
	输入频率分辨率	数字设定：0.1Hz；模拟设定：0.01V 对应上限频率×0.1%。
	控制方式	开环矢量控制（SVC）； V/F 控制。
	启动转矩	通用机型：0.5Hz/150%（SVC）；风机水泵机型：0.5Hz/100%。
基本功能	调速范围与精度	1：100（SVC）；±0.5%（SVC）。
	过载能力	G 型机：150% 额定电流 60s；180% 额定电流 3s。
	转矩提升	0.1%~30.0%
	V/F 曲线	直线型、平方型。
	加减速曲线	直线或 S 曲线加减速方式。加减速时间范围 0.0~500.0s。
	直流制动	直流制动频率：0.0Hz~上限频率；制动时间：0.0~36.0s。
	多段速运行	通过控制端子实现最多 8 段速运行。
	内置 PI	可方便实现过程控制闭环控制系统。
	过压过流失速控制	对运行期间电流电压自动限制，防止频繁过流过压跳闸。
	电机过热保护	可接受电机温度传感器输入（PT100、PT1000）。
	定时控制	运行时长控制功能：设定时间范围 0.0~6500.0Min。
	总线支持	支持现场总线：Modbus。
	保护功能	电机短路、输入输出缺相、过流、过压、欠压、过热、过载保护等，可根据需要开启或屏蔽。
运行	运行命令给定方式	操作面板、控制端子和通讯给定。
	目标频率给定方式	数字、模拟信号、端子多段速、PI 控制和通讯给定。
	控制信号输入端子	5 路数字输入； 2 路模拟量输入，支持 0~10V、4~20mA、0~20mA、20~0mA、20~4mA、10~0V 信号。
	控制信号输出端子	1 路继电器输出，2 路集电极输出； 2 路模拟量输出，支持 0~10V、4~20mA、0~20mA、20~0mA、20~4mA、10~0V 信号。
环境	使用场所	室内，不受阳光直晒，无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐分等。
	海拔高度	0~4000m； 高于 1000m 时请降额使用（每 100 米降额 1%）。
	环境温度	-10℃~+40℃（环境温度在 40℃~50℃，请降额使用）。
	湿度	小于 95%RH，无水珠凝结。
	振动	小于 5.9m/s ² （0.6g）
	存储温度	-20℃~+60℃
	IP 等级	IP20
	污染等级	PD2
配电系统	TN, TT	

第 4 章 键盘操作与显示

4.1 D900G 键盘简介

操作面板，可对变频器进行功能参数修改、变频器工作状态监控和变频器运行控制（启动、停止）等操作，其功能如下图所示：



操作面板示意图

4.1.1 键盘按键说明

按键符号	名称	功能说明
PRG/ENTER	编程/确定键	长按3秒进入或者退出菜单 短按读取或写入参数
▲	递增键	数据或功能码的递增和递减键
▼	递减键	数据或功能码的递减和递增键
SHIFT	移位键	选择参数修改位及显示内容
RUN	正反转运行键	面板启动、电机运行方向切换
STOP/RES	停止/复位键	停止/复位操作

4.1.2 参数的重置

D900 系列变频器的参数 P0-24 可用于重置参数，P0-24 默认值为 0，将其修改为 1 并按“ENTER”即可重置参数为出厂默认值。

第 5 章 参数说明

5.1 参数名称概览

参数代码	参数名称	参数代码	参数名称
P0-00	命令源选择	P0-14	运行方向
P0-01	主频率源选择	P0-15	转速跟踪启动
P0-02	辅助频率源选择	P0-16	预置频率
P0-03	频率源选择	P0-17	频率低于下限频率运行动作
P0-04	加速时间	P0-18	命令源捆绑频率源
P0-05	减速时间	P0-19	JOG/REV 键功能选择
P0-06	DC 输出选择	P0-20	STOP 键功能
P0-07	模拟量输入输出信号格式	P0-21	点动运行频率
P0-08	停机方式	P0-22	点动加速时间
P0-09	上限频率数值给定	P0-23	点动减速时间
P0-10	下限频率数值给定	P0-24	恢复出厂参数
P0-11	转矩提升	P0-25	选择显示菜单类型
P0-12	转矩提升截止频率	P0-26	水泵运行模式
P0-13	载波频率	P0-27	端子 UP/DOWN 变化率
参数代码	参数名称	参数代码	参数名称
P1-00	DI1 端子功能选择	P1-18	继电器输出电流到达 2 设定值
P1-01	DI2 端子功能选择	P1-19	继电器输出电流到达 2 带宽
P1-02	DI3 端子功能选择	P1-20	继电器 1 输出延迟时间
P1-03	DI4 端子功能选择	P1-21	继电器 2 输出延迟时间
P1-04	DI5 端子功能选择	P1-22	DO1 输出延迟时间
P1-05	DI1~DI5 端子有效模式选择	P1-23	DO2 输出延迟时间
P1-06	端子命令方式	P1-24	AI1 增益
P1-07	继电器端子有效状态选择	P1-25	AI1 偏置
P1-08	继电器 1 功能选择	P1-26	AI2 增益
P1-09	继电器 2 功能选择	P1-27	AI2 偏置
P1-10	DO1 输出功能选择（集电极输出）	P1-28	AO1 输出功能选择
P1-11	DO2 输出功能选择（集电极输出）	P1-29	AO2 输出功能选择
P1-12	继电器输出频率到达 1 设定值	P1-30	AO1 增益
P1-13	继电器输出频率到达 1 带宽	P1-31	AO1 偏置
P1-14	继电器输出频率到达 2 设定值	P1-32	AO2 增益
P1-15	继电器输出频率到达 2 带宽	P1-33	AO2 偏置
P1-16	继电器输出电流到达 1 设定值	P1-34	DI 滤波时间
P1-17	继电器输出电流到达 1 带宽		
参数代码	参数名称	参数代码	参数名称
P2-00	VF 曲线设定	P2-11	VF 过流失速动作电流

P2-01	多点 VF 频率点 1	P2-12	VF 过流失速使能
P2-02	多点 VF 电压点 1	P2-13	VF 过流失速抑制增益
P2-03	多点 VF 频率点 2	P2-14	VF 倍速过流失速动作电流补偿系数
P2-04	多点 VF 电压点 2	P2-15	VF 过励磁增益
P2-05	多点 VF 频率点 3	P2-16	VF 过压失速动作电压
P2-06	多点 VF 电压点 3	P2-17	VF 过压失速使能
P2-07	多点 VF 频率点 4	P2-18	VF 过压失速抑制频率增益
P2-08	多点 VF 电压点 4	P2-19	VF 过压失速抑制电压增益
P2-09	多点 VF 频率点 5	P2-20	过压失速最大上升限制频率
P2-10	多点 VF 电压点 5		
参数代码	参数名称	参数代码	参数名称
P3-00	启动频率	P3-14	跳跃频率 1
P3-01	启动频率保持时间	P3-15	跳跃频率带宽
P3-02	启动直流制动电流	P3-16	正反转死区时间
P3-03	启动直流制动时间	P3-17	反转控制
P3-04	停机直流制动起始频率	P3-18	制动使用率
P3-05	停机直流制动等待时间	P3-19	制动单元动作电压
P3-06	停机直流制动电流	P3-20	转速跟踪方式
P3-07	停机直流制动时间	P3-21	转速跟踪快慢
P3-08	加减速方式	P3-22	转速跟踪电流环 Kp
P3-09	S 曲线开始段时间比例	P3-23	转速跟踪电流 Ki
P3-10	S 曲线结束段时间比例	P3-24	转速跟踪电流大小
P3-11	加速时间 2	P3-25	转速跟踪电流下限值
P3-12	减速时间 2	P3-26	转速跟踪电压上升时间
P3-13	加减速时间 1 与 2 切换频率点	P3-27	去磁时间
参数代码	参数名称	参数代码	参数名称
P4-00	多段指令 0 频率给定方式	P4-14	PLC 第 1 段运行时间
P4-01	多段指令 0 频率	P4-15	PLC 第 1 段加减速时间选择
P4-02	多段指令 1 频率	P4-16	PLC 第 2 段运行时间
P4-03	多段指令 2 频率	P4-17	PLC 第 2 段加减速时间选择
P4-04	多段指令 3 频率	P4-18	PLC 第 3 段运行时间
P4-05	多段指令 4 频率	P4-19	PLC 第 3 段加减速时间选择
P4-06	多段指令 5 频率	P4-20	PLC 第 4 段运行时间
P4-07	多段指令 6 频率	P4-21	PLC 第 4 段加减速时间选择
P4-08	多段指令 7 频率	P4-22	PLC 第 5 段运行时间
P4-09	PLC 运行方式	P4-23	PLC 第 5 段加减速时间选择
P4-10	PLC 掉电记忆选择	P4-24	PLC 第 6 段运行时间
P4-11	PLC 运行时间单位	P4-25	PLC 第 6 段加减速时间选择
P4-12	PLC 第 0 段运行时间	P4-26	PLC 第 7 段运行时间
P4-13	PLC 第 0 段加减速时间选择	P4-27	PLC 第 7 段加减速时间选择
参数代码	参数名称	参数代码	参数名称
P5-00	PID 给定源	P5-25	防冻功能使能
P5-01	PID 设定值	P5-26	防冻运行频率

P5-02	PID 反馈源	P5-27	防冻运行时间
P5-03	PID 作用方向	P5-28	防冻运行周期
P5-04	加速 PID 比例增益 Kp	P5-29	自动启动使能
P5-05	加速 PID 积分时间 Ki	P5-30	自动启动延时时间
P5-06	减速 PID 比例增益 Kp	P5-31	保留
P5-07	减速 PID 积分时间 Ki	P5-32	多泵联机模式
P5-08	传感器类型	P5-33	备用主机运行模式
P5-09	传感器量程	P5-34	备用主机 1 运行频率
P5-10	传感器零点矫正	P5-35	水泵轮换切换周期
P5-11	传感器满量程矫正	P5-36	加泵压力偏差
P5-12	休眠频率	P5-37	加泵频率
P5-13	休眠延迟时间	P5-38	欠压加泵时间
P5-14	休眠压力偏差	P5-39	减泵频率
P5-15	休眠降速频率步长	P5-40	超压减泵时间
P5-16	休眠降速判断时间	P5-41	PID 反馈丢失检测值
P5-17	唤醒压力	P5-42	爆管压力
P5-18	压力上限	P5-43	爆管判断时间
P5-19	缺水检测时间	P5-44	保留
P5-20	缺水检测频率	P5-45	同时运行水泵最大数量
P5-21	缺水检测电流	P5-46	备用主机从机数量
P5-22	缺水检测压力	P5-47	第二目标压力设置
P5-23	缺水定时重启时间	P5-48	加泵切换延时
P5-24	缺水自动重启压力	P5-49	工频变频切换延时
参数代码	参数名称	参数代码	参数名称
P6-00	零级菜单显示数据自动切换	P6-15	启动保护选择
P6-01	参数修改属性	P6-16	故障使能选择 1
P6-02	LED2 显示数据选择 (双显保留参数)	P6-17	故障使能选择 2
P6-03	用户密码	P6-18	故障自动复位次数
P6-04	设定累计上电到达时间	P6-19	故障自动复位间隔时间
P6-05	定时运行时间	P6-20	掉载保护选择
P6-06	载波频率随温度调整	P6-21	掉载检出水平
P6-07	载波频率调整起始温度	P6-22	掉载检出时间
P6-08	载波频率调整时间	P6-23	电压暂降功能选择
P6-09	DPWM 切换上限频率	P6-24	电压暂降判断电压
P6-10	速度偏差过大检测值	P6-25	电压暂降回升判断时间
P6-11	速度偏差过大检测时间	P6-26	电压暂降动作判断电压
P6-12	电机过载保护增益	P6-27	电压暂降增益
P6-13	外置温度传感器类型	P6-28	电压暂降积分系数
P6-14	超温保护阈值	P6-29	电压暂降动作减速时间
参数代码	参数名称	参数代码	参数名称
P7-00	本机地址	P7-11	转矩接收数据偏置
P7-01	波特率	P7-12	转矩接收数据增益
P7-02	数据格式	P7-13	频率接收数据偏置
P7-03	通讯超时时间	P7-14	频率接收数据增益

P7-04	主从控制有效 (D900M 此参数为 MODBUS 数据通讯格式,见 P7-19)	P7-15	从机频率正向最大偏差
P7-05	主从选择	P7-16	从机频率反向最大偏差
P7-06	从机数量	P7-17	下垂控制
P7-07	从机跟随主机命令	P7-18	保留
P7-08	从机接收数据	P7-19	MODBUS 数据通讯格式
P7-09	主从通讯超时时间	P7-20	MODBUS 参数兼容
P7-10	主从控制通讯发送周期		
参数代码	参数名称	参数代码	参数名称
P8-00	电机额定功率	P8-10	转矩设定值
P8-01	电机额定电压	P8-11	异步电机定子电阻
P8-02	电机额定电流	P8-12	异步电机转子电阻
P8-03	电机额定频率	P8-13	异步电机漏感抗
P8-04	电机额定转速	P8-14	异步电机互感抗
P8-05	永磁同步电机反电动势系数	P8-15	异步电机空载电流
P8-06	电机控制方式	P8-16	同步电机定子电阻
P8-07	电机参数自检测	P8-17	同步电机 d 轴电感
P8-08	速度/转矩控制选择	P8-18	同步电机 q 轴电感
P8-09	转矩设定源选择		
参数代码	参数名称	参数代码	参数名称
P9-00	高速区切换频率	P9-21	最大转矩比电流使能
P9-01	高速段速度环比例增益	P9-22	凸极率增益系数
P9-02	高速段速度环积分时间	P9-23	起动载波频率
P9-03	低速段切换频率	P9-24	SVC 低速载波频率
P9-04	低速段速度环比例增益	P9-25	低速载波频率切换频率
P9-05	低速段速度环积分时间	P9-26	低速励磁电流最大值
P9-06	速度环滤波时间常数	P9-27	低速励磁电流切换频率
P9-07	转差补偿系数	P9-28	低速励磁电流切换频率带宽
P9-08	最大输出电压系数	P9-29	同步电机初始位置检测模式
P9-09	转矩控制正向最大频率	P9-30	同步电机初始位置辨识电流初始值
P9-10	转矩控制反向最大频率	P9-31	同步电机初始位置补偿角度
P9-11	转矩加速时间	P9-32	同步机电感检测电流
P9-12	转矩减速时间	P9-33	同步电机反电势辨识初始电流
P9-13	M 轴电流环 KP	P9-34	同步电机反电势辨识最终电流
P9-14	M 轴电流环 Ki	P9-35	同步电机调谐时电流环 KP
P9-15	T 轴电流环 Kp	P9-36	同步电机调谐时电流环 Ki
P9-16	T 轴电流环 Ki	P9-37	保留
P9-17	同步电机弱磁模式	P9-38	保留
P9-18	同步电机弱磁系数	P9-39	保留
P9-19	弱磁积分倍数	P9-40	保留
P9-20	保留		

5.2 参数说明

5.2.1 P0 参数组-基本参数

参数	说明	最小值	默认值	最大值	单位	更改权限
P0-00	命令源选择	0	0	3	-	随时读写
	0：面板控制。 按下变频器 RUN 键运行，按 STOP 键停机。 1：端子控制。 变频器由控制端子直接控制。默认 DI1 控制正转，DI2 控制反转。 2：通讯控制。 通过 Modbus RTU (RS485)控制。 3：保留。					
P0-01	主频率源选择	0	1	9	-	运行只读
	0：功能码设定，掉电记忆 1：面板电位器 2：AI1 3：AI2（保留） 4：多段指令 5：PLC 6：恒压供水 7：通用 PID 8：通讯设定 9：保留					
P0-02	辅助频率源选择	0	0	9	-	运行只读
	同 P0-01					
P0-03	频率源选择	00	00	34	-	随时读写
	个位：频率源选择 0：主频率源 1：主辅运算结果（运算关系由十位确定） 2：主频率源与辅助频率源切换 3：主频率源与主辅运算结果切换 4：辅助频率源与主辅运算结果切换 十位：频率源主辅运算关系 0：主+辅 1：主-辅 2：二者最大值 3：二者最小值					
P0-04	加速时间	0.1	机型确定	500.0	秒	随时读写
	变频器从 0 Hz 加速到上限频率 (P0-09)所需的加速时间。					
P0-05	减速时间	0.1	机型确定	500.0	秒	随时读写
	变频器从上限频率(P0-09)减速到 0 Hz 所需的减速时间。					
P0-06	控制端子 DC 输出选择	0	1	2	-	运行只读
	0：5V DC 输出 5V 电压 1：10V DC 输出 10V 电压 2：24V DC 输出 24V 电压					
P0-07	模拟量输入输出信号格式	0000	0000	5555	-	运行只读
	0：0-10V 1：0-20mA 2：4-20mA 3：20-4mA 4：20-0mA					

	7: 恒压供水 PID 8: 通用 PID 9: 通讯设定 十位: 端子命令绑定频率源选择 百位: 通讯命令绑定频率源选择 定义三种运行命令通道与九种频率给定通道之间的捆绑组合, 方便实现同步切换。					
P0-19	JOG/REV 键功能选择	0	0	4	-	运行只读
	0: JOG/REV 无效 1: 操作面板命令通道与远程命令通道 (端子命令通道或通讯命令通道) 切换 2: 正反转切换 3: 正转点动 4: 反转点动 JOG/REV 键为多功能键, 在停机和运行中均可以通过此键进行切换 (仅 D900M 按键面板有效)。 D900G 按键面板需要“递增键”和“递减键”一起按, 可进行切换。					
P0-20	STOP 键功能	0	1	1	-	随时读写
	0: 只在键盘操作方式下, STOP 键停机功能有效 1: 在任何操作方式下, STOP 键停机功能均有效					
P0-21	点动运行频率	0.0	2.0	P0-09	Hz	随时读写
P0-22	点动加速时间	0.0	20.0	6500.0	秒	随时读写
P0-23	点动减速时间	0.0	20.0	6500.0	秒	随时读写
	P0-21-P0-23 定义点动时变频器的给定频率及加减速时间。					
P0-24	恢复出厂参数	0	0	65535	-	运行只读
	1: 恢复出厂设置。					
P0-25	选择显示菜单类型	1	1	3	-	运行只读
	1: 默认菜单 2: 只显示用户更改的参数 3: 保留					
P0-26	水泵运行模式	0	1	19	-	运行只读
	0: 手动模式 1: 一用一备 (单泵) 2: 2 台组网主机设置 3: 3 台组网主机设置 4: 4 台组网主机设置 5: 5 台组网主机设置 6: 保留 7: 一拖二 (双泵自动循环) 8: 保留 9: 保留 11: 组网 1 号辅机设置 (备用主机) 12: 组网 2 号辅机设置 13: 组网 3 号辅机设置 14: 组网 4 号辅机设置 15: 保留 16: 保留 17: 一拖一 (固定 1 泵变频, 2 泵工频, 不循环) 18: 一拖二 (固定 1 泵变频, 2、3 泵工频, 不循环)					

	19: 一拖三（固定 1 泵变频，2、3、4 泵工频，不循环）					
P0-27	端子 UP/DOWN 变化率	0.001	1.000	65.535	Hz/s	随时读写
	用于设置端子 UP/DOWN 调整设定频率时，频率变化的速度，即每秒钟频率的变化量。					

5.2.2 P1 参数组-端子 IO 功能选择

参数	说明	最小值	默认值	最大值	单位	更改权限
P1-00	DI1 端子功能选择	0	1	35	-	运行只读
	0: 无功能 1: 正转运行 FWD 2: 反转运行 REV 3: 三线式运行控制 4: 两线式/三线式切换 5: 正向点动 6: 反向点动 7: 故障复位 8: 多段指令端子 1 9: 多段指令端子 2 10: 多段指令端子 3 11: 外部停车端子，仅对面板控制有效 12: 自由停车，即封锁 PWM 输出 13: 外部端子停机(按减速时间 2,任何时候有效) 14: 紧急停车 15: 直流制动 16: 减速直流制动 17: 外部故障输入(常开) 18: 外部故障常闭输入 19: 运行命令切换端子 1 P0-00=1 或 2 时有效 当设置 P0-00=1 时，此端子可以进行外部端子控制与键盘按键切换 当设置 P0-00=2 时，此端子可以进行通讯控制与键盘按键切换 20: 命令源切换端子 2 用于外部端子控制与通讯命令控制之间的切换；如果当前状态设置为外部端子控制，当此端子有效时，切换到通讯命令控制，反之亦然 21: 端子 UP 22: 端子 DOWN 23: UP/DOWN 设定清零 24: 频率源切换 25: 主频率源与预置频率切换 26: 辅频率源与预置频率切换 27: 频率设定有效端子。 28: 加减速禁止 29: 加减速时间选择端子 1 30: PLC 状态复位 31: 速度控制/转矩控制切换 32:缺水					

	33:满水 34:第二压力设定 35:运行暂停					
P1-01	DI2 端子功能选择	0	2	35	-	运行只读
	同 DI1					
P1-02	DI3 端子功能选择	0	8	35	-	运行只读
	同 DI1。					
P1-03	DI4 端子功能选择	0	9	35	-	运行只读
	同 DI1。					
P1-04	DI5 端子功能选择	0	10	35	-	运行只读
	同 DI1					
P1-05	DI5-DI1 端子有效模式选择	00000	00000	11111	-	运行只读
	0: 高电平有效。 1: 低电平有效。 五位数字每位只能选择 0 或 1，分别对应 DI1~5 的有效模式，它们是： 个位: DI1; 十位: DI2; 百位: DI3; 千位: DI4; 万位: DI5					
P1-06	端子命令方式	0	0	3	-	运行只读
	0: 两线式 1 1: 两线式 2 2: 三线式 1 3: 三线式 2					
P1-07	DO 输出端子有效状态选择	0000	0000	1111	-	随时读写
	0: 正逻辑 1: 反逻辑 个位: 继电器 1 十位: 继电器 2 百位: DO1 千位: DO2 定义输出端子的输出逻辑。					
P1-08	继电器 1 输出功能选择	0	1	27	-	随时读写
	每个继电器的输出端子可提供 27 种功能，用户可通过设置十位个位或者千位百位的值为 0~27，来对每个继电器进行功能选择。这些功能分别是： 0: 无功能。 1: 变频器运行中。 变频器正处于运行状态，有输出频率时（可以为零），输出ON 信号。 2: 故障输出。 当变频器发生故障且故障停机时，输出ON 信号。 3: 运行准备就绪。 当变频器主回路和控制回路电源已经稳定，且变频器未检测到任何故障信息，变频器处于可运行状态时，输出ON 信号。 4: 上限频率到达。 当运行频率到达上限频率时，输出ON 信号。 5: 下限频率到达。 当运行频率到达下限频率时，输出ON 信号。停机状态下该信号为 OFF。 6: 转矩限定中。 变频器在速度控制模式下，当输出转矩达到转矩限定值时，变频器处于失速保护状态，同时输出ON 信号。 7: 通讯控制。 继电器输出由 Modbus RTU (RS485)控制。 8: 电机过载预报警。 电机过载保护动作之前，输出ON 信号。 9: 变频器过载预报警。 在变频器过载保护发生前 10s，输出ON 信号。 10: 定时到达。 当变频器本次运行时间达到所设置定时时间后（P6-05），输出ON 信号。 11: 频率到达 1。 当变频器运行频率到达 P1-12 的设定值时，输出ON 信号。 12: 频率到达 2。 当变频器运行频率到达 P1-14 的设定值时，输出ON 信号。 13: 电流到达 1。 当变频器运行电流到达 P1-16 的设定值时，输出ON 信号					

	<p>14: 电流到达 2。当变频器运行电流到达 P1-18 的设定值时, 输出ON 信号</p> <p>15: AI1 输入超出上下限。</p> <p>16~19: 保留</p> <p>20: 1 号泵变频运行。供水模式判断 1 号泵变频模式运行, 输出ON 信号</p> <p>21: 1 号泵工频运行。供水模式判断 1 号泵工频模式运行, 输出ON 信号</p> <p>22: 2 号泵变频运行。供水模式判断 2 号泵变频模式运行, 输出ON 信号</p> <p>23: 2 号泵工频运行。供水模式判断 2 号泵工频模式运行, 输出ON 信号</p> <p>24: 3 号泵变频运行。供水模式判断 3 号泵变频模式运行, 输出ON 信号</p> <p>25: 3 号泵工频运行。供水模式判断 3 号泵工频模式运行, 输出ON 信号</p> <p>26: 4 号泵变频运行。供水模式判断 4 号泵变频模式运行, 输出ON 信号</p> <p>27: 4 号泵工频运行。供水模式判断 4 号泵工频模式运行, 输出ON 信号</p>					
P1-09	继电器 2 输出功能选择	0	2	27	-	随时读写
	同 P1-08					
P1-10	DO1 集电极输出功能选择	0	1	27	-	随时读写
	同 P1-08					
P1-11	DO2 集电极输出功能选择	0	2	27	-	随时读写
	同 P1-08					
P1-12	继电器输出频率到达 1 设定值	0.0	50.0	P0-09	Hz	随时读写
	继电器输出功能设置成 11 时, 频率的设定值。					
P1-13	继电器输出频率到达 1 带宽	0.0	0.0	100.0	%	随时读写
	当变频器的输出频率, 在设定任意到达频率的正负检出宽度内时, 继电器 1 输出 ON 信号。以最大频率 P0-09 为基准设定比例。					
P1-14	继电器输出频率到达 2 设定值	0	50.0	P0-09	Hz	随时读写
	继电器输出功能设置成 12 时, 频率的设定值。					
P1-15	继电器输出频率到达 2 带宽	0.0	0.0	100.0	%	随时读写
	当变频器的输出频率, 在设定任意到达频率的正负检出宽度内时, 继电器 2 输出 ON 信号。以最大频率 P0-09 为基准设定比例。					
P1-16	继电器输出电流到达 1 设定值	0.0	100.0	300.0	%	随时读写
	继电器输出功能设置成 13 时, 频率或电流的设定值。以额定值为基准设定比例。					
P1-17	继电器输出电流到达 1 带宽	0.0	0.0	300.0	%	随时读写
	当变频器的输出电流, 在设定任意到达电流的正负检出宽度内时, 继电器 1 输出 ON 信号。					
P1-18	继电器输出电流到达 2 设定值	0.0	100.0	300.0	%	随时读写
	继电器输出功能设置成 14 时, 频率或电流的设定值。以额定值为基准设定比例。					
P1-19	继电器输出电流到达 2 带宽	0.0	0.0	300.0	%	随时读写
	当变频器的输出电流, 在设定任意到达电流的正负检出宽度内时, 继电器 2 输出 ON 信号。					
P1-20	继电器 1 输出延迟时间	0.0	0.0	3600.0	秒	随时读写
	继电器 1 从状态发生改变到实际输出产生变化的延时时间。					
P1-21	继电器 2 输出延迟时间	0.0	0.0	3600.0	秒	随时读写
	继电器 2 从状态发生改变到实际输出产生变化的延时时间					
P1-22	DO1 输出延迟时间	0.0	0.0	3600.0	秒	随时读写
	集电极输出 DO1 从状态发生改变到实际输出产生变化的延时时间					
P1-23	DO2 输出延迟时间	0.0	0.0	3600.0	秒	随时读写
	集电极输出DO2 从状态发生改变到实际输出产生变化的延时时间					

P1-24	AI 1 增益	0	1.00	20.00	-	运行只读
	模拟量输入 AI1 的信号增益倍数，最大可增益至 20 倍。 例如，使用 AI1 作为目标频率设定，P0-07 设置为“0: 0-10V”，此参数设置为 2.00；那么一个 5V 的输入信号就可使变频器运行在最大频率。					
P1-25	AI 1 偏置	-10.00	0.00	10.00	V	运行只读
	模拟量输入 1 的信号偏置值，最大可偏置+/-10V。 例如，AI1 作为目标频率设定，P0-07 设置为“0: 0-10V”，此参数设置为 2.0；那么 8V 的输入信号就可使变频器运行在最大频率。当 P0-07 设置为“1: 0-20mA”时，此参数的 10.0V 表示偏置 20mA，其余数值也线性对应。当 P0-07 设置为“2: 4-20mA”时，此参数的 10.0V 表示偏置 16mA，其余数值也线性对应。 AI1 的内部计算值=实际输入*P1-24+P1-25					
P1-26	AI 2 增益	0	1.00	20.00	-	运行只读
	模拟量输入 2 的信号增益倍数，最大可增益至 20 倍。					
P1-27	AI 2 偏置	-10.0	0	10.0	V	运行只读
	模拟量输入 2 的信号偏置值，最大可偏置+/-10V。					
P1-28	AO1 输出功能选择	0	0	6	-	随时读写
	0: 运行频率。 1: (目标) 设定频率。 2: 输出电流。 100%的 AO 输出信号对应 2 倍的额定电流。 3: 输出转矩。 100%的 AO 输出信号对应 2 倍的额定转矩。此值为转矩的绝对值。 4: 输出功率。 100%的 AO 输出信号对应 2 倍的额定功率。 5: 输出电压。 100%的 AO 输出信号对应 1.2 倍的额定电压。 6: 通信控制。 AO 输出信号由 Modbus RTU (RS485)控制。					
P1-29	AO2 输出功能选择	0	1	6	-	随时读写
	同 AO1					
P1-30	AO 1 增益	0	1.00	20.00	-	随时读写
	模拟量输出 1 的信号增益倍数，最大可增益至 20 倍。					
P1-31	AO 1 偏置	-10.00	0.00	10.00	V	随时读写
	模拟量输出 1 的信号偏置值，最大可偏置+/-10V。					
P1-32	AO 2 增益	0	1.00	20.00	-	随时读写
	模拟量输出 2 的信号增益倍数，最大可增益至 20 倍。					
P1-33	AO 2 偏置	-10.00	0.00	10.00	V	随时读写
	模拟量输出 2 的信号偏置值，最大可偏置+/-10V。					
P1-34	DI 滤波时间	0.000	0.010	1.000	s	随时读写

5.2.3 P2 参数组-VF 曲线

参数	说明	最小值	默认值	最大值	单位	更改权限
P2-00	VF 曲线设定	0	0	2	-	运行只读
	0: 直线 V/F。 1: 多点 V/F。 2: 平方 V/F。 注意: P2-00 ~P2-10 只有在 P8-06 选择“V/F 控制”时有效。					
P2-01	多点 VF 频率点 1	0	0	P2-03	Hz	运行只读
P2-02	多点 VF 电压点 1	0	0	100.0	%	运行只读

P2-03	多点 VF 频率点 2	P2-01	0	P2-05	Hz	运行只读
P2-04	多点 VF 电压点 2	0	0	100.0	%	运行只读
P2-05	多点 VF 频率点 3	P2-03	0	P2-07	Hz	运行只读
P2-06	多点 VF 电压点 3	0	0	100.0	%	运行只读
P2-07	多点 VF 频率点 4	P2-05	0	P2-09	Hz	运行只读
P2-08	多点 VF 电压点 4	0	0	100.0	%	运行只读
P2-09	多点 VF 频率点 5	P2-07	0	P8-03	Hz	运行只读
P2-10	多点 VF 电压点 5	0	0	100.0	%	运行只读
<p>P2-01~P2-10 参数定义 5 段 V/F 曲线。 电压点关系：各段电压任意设定，可以根据负载特性合理赋值 频率点关系：5 段频率 > 4 段频率 > 3 段频率 > 2 段频率 > 1 段频率 多点 V/F 的曲线要根据电机的负载特性来设定。 低频时电压设定过高可能会导致电机过热甚至烧毁，变频器可能会过流失速或过电流保护。</p>						
P2-11	VF 过流失速动作电流	50	150	200	%	运行只读
P2-12	VF 过流失速使能	0	1	1	-	运行只读
0: 不使能 1: 使能						
P2-13	VF 过流失速抑制增益	0	20	100	-	随时读写
P2-14	VF 倍速过流失速动作电流补偿系数	50	50	200	-	运行只读
在高频区域，电机驱动电流较小，相对于额定频率以下，同样的失速电流，电机的速度跌落很大，为了改善电机的运行特性，可以降低额定频率以上的失速动作电流，在一些离心机等运行频率较高，要求几倍弱磁且负载惯量较大的场合，这种方法对加速性能有很好的效果。						
P2-15	VF 过励磁增益	0	64	200	-	随时读写
在变频器减速过程中，过励磁控制可以抑制母线电压上升，避免出现过压故障。过励磁增益越大，抑制效果越强。 对变频器减速过程容易过压报警的场合，需要提高过励磁增益。但过励磁增益过大，容易导致输出电流增大，需要在应用中权衡。 对惯量很小的场合，电机减速中不会出现电压上升，则建议设置过励磁增益为0；对有制动电阻的场合，也建议过励磁增益设置为 0。						
P2-16	VF 过压失速动作电压	200.0	机型确定	2000.0	V	运行只读
为 VF 过压失速动作电压。						
P2-17	VF 过压失速使能	0	1	1	-	运行只读
0: 无效 1: 有效						
P2-18	VF 过压失速抑制频率增益	0	30	100	-	随时读写
增大 P2-18 会改善母线电压的控制效果，但是输出频率会产生波动，如果输出频率波动较大，可以适当减少 P2-18。						
P2-19	VF 过压失速抑制电压增益	0	30	100	-	随时读写
增大 P2-19 可以减少母线电压的超调量。						
P2-20	过压失速最大上升限制频率	0	5	50	Hz	运行只读
过压抑制最大上升频率限制。						

5.2.4 P3-启停过程控制

参数	说明	最小值	默认值	最大值	单位	更改权限
----	----	-----	-----	-----	----	------

P3-00	启动频率	0.0	0.0	10.0	Hz	随时读写
	为保证启动时的电机转矩，请设定合适的启动频率。					
P3-01	启动频率保持时间	0.0	0.0	100.0	秒	运行只读
	为使电机启动时充分建立磁通，需要启动频率保持一定时间。					
P3-02	启动直流制动电流	0	0	100	%	运行只读
	直流制动电流越大，制动力越大。设置为 0 时，变频器仍会执行制动过程，持续 P3-03 设置的时间，但是此时没有制动力。该参数值对应额定电流百分比。					
P3-03	启动直流制动时间	0.0	0.0	100.0	秒	运行只读
	启动直流制动的持续时间。					
P3-04	停机直流制动起始频率	0.0	0.0	P0-09	Hz	随时读写
	减速停机过程中，运行频率降低到该频率时，开始直流制动过程。					
P3-05	停机直流制动等待时间	0.0	0.0	100.0	秒	随时读写
	在运行频率降低到停机直流制动起始频率后，变频器先停止输出一段时间，然后再开始直流制动过程。用于防止在较高速度时开始直流制动可能引起的过流等故障。					
P3-06	停机直流制动电流	0	0	100	%	随时读写
	停车直流制动电流，相对基值有两种情形。 1、当电机额定电流小于或等于变频器额定电流的 80% 时，是相对电机额定电流为百分比基值。 2、当电机额定电流大于变频器额定电流的 80% 时，是相对 80% 的变频器额定电流为百分比基值。					
P3-07	停机直流制动时间	0.0	0.0	100.0	秒	随时读写
	直流制动量保持的时间。此值为 0 时直流制动过程被取消。					
P3-08	加减速方式	0	0	1	-	运行只读
	0：直线加减速。 输出频率按照直线递增或递减。 1：S 曲线加减速。 目标频率固定时，输出频率按照 S 曲线递增或递减。					
P3-09	S 曲线开始段时间比例	0.0	30.0	100.0	%	运行只读
	S 曲线加减速开始段的时间比例，在此段时间内输出频率变化的斜率逐渐增大。它与 P3-10 之间要满足： $P3-09+P3-10<100\%$ 。					
P3-10	S 曲线结束段时间比例	0.0	30.0	100.0	%	运行只读
	S 曲线加减速结束段的时间比例，在此段时间内输出频率变化的斜率逐渐减小。在开始和结束之间的时段，变频器输出频率仍按照直线递增或递减。					
P3-11	加速时间 2	0.1	机型确定	6500.0	秒	随时读写
P3-12	减速时间 2	0.1	机型确定	6500.0	秒	随时读写
P3-13	加减速时间 1,2 切换频率点	0.0	0.0	P0-09	Hz	随时读写
	用于在变频器运行过程中，不通过 DI 端子而是根据运行频率范围，自行选择不同加减速时间。					
P3-14	跳跃频率	0.0	0.0	P0-09	Hz	随时读写
	当目标频率设定到跳跃频率范围内时，变频器最终运行频率会避开该范围，以范围外的边界值稳定运行。可用于避开机械设备的频率共振点，此参数为跳跃频率的基准值，范围由 P3-15 设定。					
P3-15	跳跃频率带宽	0.0	0.0	P0-09	Hz	随时读写
	与 P3-14 结合使用，设定具体的跳跃频率范围 $(P3-14-P3-15) \sim (P3-14+P3-15)$ 。启用此范围后，变频器实际运行频率为滞环曲线：频率从低升高至范围内时，频率维持在低频边界；频率从高降低至范围内时，频率维持在高频边界；					
P3-16	正反转死区时间	0.0	0.0	3000.0	秒	随时读写

	设定变频器正反转过渡过程中，在输出0Hz 处的过渡时间。					
P3-17	反转控制	0	0	1	-	随时读写
	0：允许反转 1：禁止反转					
P3-18	制动使用率	0	50	100	%	随时读写
	用于调整制动单元的占空比，制动使用率高，则制动单元动作占空比高，制动效果强，但是制动过程变频器母线电压波动较大。设置为 0 时不启用制动单元。					
P3-19	制动单元动作电压	200.0	机型确定	1000.0	V	随时读写
	内置制动单元动作的起始电压，母线电压高于此电压后，制动单元才开始动作。					
P3-20	转速跟踪方式	0	1	2	-	运行只读
	0：从停机频率开始。从断电时的频率向下跟踪。 1：从预置频率开始。从预置频率开始向上跟踪，在断电时间较长再启动的情况使用。 2：从最大频率开始。从最大频率向下跟踪，一般发电性负载使用。					
P3-21	转速跟踪快慢	1	50	100	-	随时读写
	转速跟踪启动时，选择转速跟踪的快慢。参数越大，则跟踪速度越快，但设置过大可能引起跟踪效果不可靠。					
P3-22	转速跟踪电流环 Kp	0	机型确定	1000	-	随时读写
	P3-22-P3-26 参数用户无需设置。					
P3-23	转速跟踪电流环 Ki	0	机型确定	1000	-	随时读写
P3-24	转速跟踪电流值	5	机型确定	200	%	运行只读
P3-25	转速跟踪电流下限值	5	30	100	%	运行只读
P3-26	转速跟踪电压上升时间	0.5	1.1	3.0	秒	运行只读
P3-27	去磁时间	0.00	1.00	5.00	秒	运行只读
	去磁时间为停机与启动的最小间隔时间，只有在转速跟踪功能开通后此功能才会生效，设定值太小容易引起过压故障。					

5.2.5 P4 参数组-多段指令

参数	说明	最小值	默认值	最大值	单位	更改权限
P4-00	多段指令 0 频率给定方式	0	0	6	-	随时读写
	0：数字设定（P4-01 给定） 1：预置频率 2：面板电位器 3：AI1 4：AI2 5：PID 给定 6：保留					
P4-01	多段指令 0 频率	-P0-09	0.0	P0-09	Hz	随时读写
P4-02	多段指令 1 频率	-P0-09	0.0	P0-09	Hz	随时读写
P4-03	多段指令 2 频率	-P0-09	0.0	P0-09	Hz	随时读写
P4-04	多段指令 3 频率	-P0-09	0.0	P0-09	Hz	随时读写
P4-05	多段指令 4 频率	-P0-09	0.0	P0-09	Hz	随时读写
P4-06	多段指令 5 频率	-P0-09	0.0	P0-09	Hz	随时读写
P4-07	多段指令 6 频率	-P0-09	0.0	P0-09	Hz	随时读写

P4-08	多段指令 7 频率	-P0-09	0.0	P0-09	Hz	随时读写
	<p>多段指令可以用在三个场合：作为频率源，作为 VF 分离电压源、作为过程 PID 的设定源。</p> <p>三种应用场合下，多段指令的量纲为相对值，范围-100.0%~100.0%，当作为频率源时其为相对最大频率的百分比；作为 VF 分离电压源时，为相对于电机额定电压的百分比；而由于 PID 给定本来为相对值，多段指令作为 PID 设定源不需要量纲转换。</p>					
P4-09	PLC 运行方式	0	0	2	-	随时读写
	<p>0：单次运行结束停机 1：单词运行结束保持终值 2：一直循环</p>					
P4-10	PLC 掉电记忆选择	00	00	11	-	随时读写
	<p>个位：掉电记忆选择 0：掉电不记忆 1：掉电记忆 十位：停机记忆选择 0：停机不记忆 1：停机记忆</p>					
P4-11	PLC 运行时间单位	0	0	1	-	随时读写
	<p>0：s（秒） 1：h（小时）</p>					
P4-12	PLC 第 0 段运行时间	0	0	6500.0	s(h)	随时读写
P4-13	PLC 第 0 段加减速时间选择	0	0	1	-	随时读写
	<p>0：加减速时间 1 1：加减速时间 2</p>					
P4-14	PLC 第 1 段运行时间	0	0	6500.0	s(h)	随时读写
P4-15	PLC 第 1 段加减速时间选择	0	0	1	-	随时读写
	同 P4-13					
P4-16	PLC 第 2 段运行时间	0	0	6500.0	s(h)	随时读写
P4-17	PLC 第 2 段加减速时间选择	0	0	1	-	随时读写
	同 P4-13					
P4-18	PLC 第 3 段运行时间	0	0	6500.0	s(h)	随时读写
P4-19	PLC 第 3 段加减速时间选择	0	0	1	-	随时读写
	同 P4-13					
P4-20	PLC 第 4 段运行时间	0	0	6500.0	s(h)	随时读写
P4-21	PLC 第 4 段加减速时间选择	0	0	1	-	随时读写
	同 P4-13					
P4-22	PLC 第 5 段运行时间	0	0	6500.0	s(h)	随时读写
P4-23	PLC 第 5 段加减速时间选择	0	0	1	-	随时读写
	同 P4-13					
P4-24	PLC 第 6 段运行时间	0	0	6500.0	s(h)	随时读写
P4-25	PLC 第 6 段加减速时间选择	0	0	1	-	随时读写
	同 P4-13					
P4-26	PLC 第 7 段运行时间	0	0	6500.0	s(h)	随时读写
P4-27	PLC 第 7 段加减速时间选择	0	0	1	-	随时读写
	同 P4-13					

P5-12	休眠频率	0	20.0	P0-09	Hz	随时读写
	变频器检测到反馈压力到达目标值后，降频到此参数值，变频器休眠停机。					
P5-13	休眠延迟时间	0.0	0.0	1200.0	秒	随时读写
变频器运行过程中，当设定频率小于 P5-12 休眠频率时，经过 P5-13 休眠延迟时间后，变频器进入休眠状态，并自动停机。						
P5-14	休眠压力偏差	0	8	100	%	随时读写
	相对于目标压力的百分比。					
P5-15	休眠降速频率步长	0.0	3.0	P0-09	Hz	随时读写
	压力恒定或临界状态下有效。					
P5-16	休眠降速判断时间	60.0	60.0	600.0	秒	随时读写
	注：压力波动较小时 P5-14~P5-16 有效。					
P5-17	唤醒压力	0	80	100	%	随时读写
	唤醒压力数值，相对于反馈压力；例如设置为 80%，反馈压力为 10Bar,压力唤醒为 8Bar。					
P5-18	压力上限	0	200	300	%	随时读写
	目标压力的百分比，超过此压力，报超压故障 Err53。					
P5-19	缺水检测时间	0.0	0.0	1200.0	秒	随时读写
	水泵缺水到报警检测所需时间。 设置为 0.0 时，不检测。					
P5-20	缺水检测频率	0	45.0	P0-09	Hz	随时读写
	当频率达到此参数设定值后，电流低于 P5-21 设定值或压力低于 P5-22 设定值后，报 A52 缺水故障。					
P5-21	缺水检测电流	0	0	200	%	随时读写
	电机额定电流的百分比。低于此电流报 A52 缺水故障。 设置为非 0 时缺水判断功能使能。					
P5-22	缺水检测压力	0	20	100	%	随时读写
	目标压力的百分比。低于此压力报 A52 缺水故障。					
P5-23	缺水定时重启时间	1	20	2000	Min	随时读写
	变频器报缺水故障后经过此时间自动重启。					
P5-24	缺水自动重启压力	0	50	100	%	随时读写
	目标压力的百分比。					
P5-25	防冻功能使能	0	0	1	-	运行只读
	0：不使能 1：使能					
P5-26	防冻运行频率	2.0	10.0	P0-09	Hz	随时读写
	当 P5-25 设置为 1 时，防冻功能生效，变频器在此频率运行。					
P5-27	防冻运行时间	60.0	60.0	3600.0	秒	随时读写
	变频器启用防冻功能时单次运行的时间。					
P5-28	防冻运行周期	0	30	1440	Min	随时读写
	变频器启用防冻功能时的运行周期。					
P5-29	自动启动使能	0	0	1	-	随时读写
	0：禁止 1：使能					
P5-30	自动启动延时时间（仅供水功能有效）	0	10	120	s	随时读写
	适用于供水功能的上电自动启动，P5-29 设置使能之后，上电经过 P5-30 的延时时间，变频器自动启动					

P5-31	保留					
P5-32	多泵联机模式	0	0	2	-	随时读写
	0: 多泵主辅控制 压力不够, 依次投入辅泵运行 1: 多泵同步控制 压力不足, 辅泵运行频率相同 2: 多泵一用一备控制 任意时刻仅一台水泵运行, 其余水泵互为备用					
P5-33	备用主机运行模式	0	0	2	-	随时读写
	0: 停机 1: 恒速 2: 恒压 (1号辅机必须有传感器)					
P5-34	备用主机模式 1 运行频率	P0-10	P8-03	P0-09	Hz	随时读写
P5-35	水泵轮换切换周期	0	0	168	h	随时读写
	0: 不换泵。 201: 调试使用, 3分钟执行换泵动作, 调试完毕后需要设置回其它值。 其它值: 换泵等待时间。					
P5-36	加泵压力偏差	0	0.3	2.0	Bar	随时读写
P5-37	加泵频率	P0-10	49	P0-09	Hz	随时读写
P5-38	欠压加泵时间	1.0	2.0	3600.0	s	随时读写
P5-39	减泵频率	P0-10	25.0	P0-09	Hz	随时读写
P5-40	超压减泵时间	1.0	2.0	3600.0	s	随时读写
P5-41	PID 反馈丢失检测值	0.0	0.0	100.0	-	随时读写
P5-42	爆管压力	0	50	100	%	随时读写
P5-43	爆管判断时间	0.0	0.0	600.0	s	随时读写
	设为 0.0 时关闭					
P5-44	保留					
P5-45	同时运行水泵最大数量	0	1	5	-	随时读写
P5-46	备用主机从机数量	0	1	3	-	随时读写
P5-47	第二目标压力设置	0.1	3.5	1000.0	Bar	随时读写
	供水时, 第二目标压力, DI 端子功能设为 34 时有效					
P5-48	加泵切换延时	0.1	0.2	3600.0	s	随时读写
P5-49	工频变频切换延时	0.1	0.5	3600.0	s	随时读写

5.2.7 P6 参数组-扩展参数

参数	说明	最小值	默认值	最大值	单位	更改权限
P6-00	零级菜单显示数据自动切换	0	1	1	-	随时读写
	0: 禁止切换。当显示从频率界面切换到其他界面时, 禁止自动切换回频率界面。 1: 自动切换。当显示从频率界面切换到其他界面时, 10秒后自动切换回频率界面。					
P6-01	参数修改属性	0	0	1	-	随时读写
	0: 可以修改 1: 禁止修改 当此参数设置为 1 时, 变频器禁止修改参数, 必须将此参数设置为 0 才可以更改。					
P6-02	LED2 显示数据选择 (双显保留参数)	0	2	12	-	随时读写

P6-03	用户密码	0	0	65535	-	随时读写
	变频器提供了用户密码保护功能，当 P6-03 设为非零时，即为用户密码，退出功能码编辑状态密码保护即生效，再次按编程键，将显示“----”，必须正确输入用户密码，才能进入参数界面。					
P6-04	设定累计上电到达时间	0	0	17520	小时	随时读写
	变频器累计上电时间超过此值后，变频器报故障 Err29。设置为 0 时此参数功能无效。					
P6-05	定时运行时间	0.0	0.0	6500.0	分钟	运行只读
	变频器启动时开始计时，运行时间到达此值后，变频器自动停机。设置为 0 时此参数功能无效。					
P6-06	载波频率随温度调整	0	1	1	-	随时读写
	变频器检测到散热器温度较高时，自动降低载波频率，以便降低变频器温升。当散热器温度较低时，载波频率逐步恢复到设定值。设置为 0 时此参数功能禁用。					
P6-07	载波频率调整起始温度	0	63	150	℃	随时读写
	变频器检测到散热器温度超过此参数设定值时，P6-06 功能有效，载波频率随温度调整。					
P6-08	载波频率调整时间	0.1	20.0	50.0	s	随时读写
	变频器检测到散热器温度超过 P6-07 参数设定值时，经过 P6-08 设定时间，载波频率开始调整。					
P6-09	DPWM 切换频率	5.0	P8-03	P0-09	Hz	随时读写
	只对 VF 控制有效。 异步机 VF 运行时的发波方式，低于此数值为 7 段式连续调制方式，相反则为 5 段断续调制方式。 为 7 段式连续调制时变频器的开关损耗较大，但带来的电流波纹较小；5 段断续调制方式下开关损耗较小，电流波纹较大；但在高频率时可能导致电机运行的不稳定性，一般不需要修改。					
P6-10	速度偏差过大检测值	0.0	30.0	100.0	%	随时读写
P6-11	速度偏差过大检测时间	0.0	5.0	60.0	秒	随时读写
	此功能只在有速度传感器矢量控制时有效。此参数为 0.0s 时，取消速度偏差过大检测。					
P6-12	电机过载保护增益	0.20	1.00	10.00	-	随时读写
	用于调整变频器内部过载电流设定值的增益倍数。 注意： 此参数调高意味着增大过载电流，所以设置不当有可能烧坏电机。					
P6-13	外置温度传感器类型	0	0	3	-	随时读写
	0：禁止此功能 1：PT100 2：PT1000 3：5kNTC 电阻					
P6-14	超温保护阈值	0	200	200	℃	随时读写
	当外置传感器温度超过保护阈值时，变频器故障报警。					
P6-15	启动保护选择	0	0	1	-	随时读写
	若该参数设置为 1，如果变频器上电时刻或者故障复位后运行命令有效，变频器不会响应运行命令，必须先将运行命令撤除一次，运行命令再次有效后变频器才响应。					
P6-16	故障使能选择 1	00000	01111	11111	-	随时读写
	0：禁止保护 1：使能保护 个位：继电器吸合故障 十位：输出缺相保护选择					

	百位：输入缺相保护选择 千位：上电对地短路保护 万位：运行前输出检测（包括对地和缺相）					
P6-17	故障使能选择 2	00000	00001	11111	-	随时读写
	0：禁止保护 个位：电机过载保护选择 十位：AI 输入下限保护选择 百位：保留 千位：保留 万位：保留	1：使能保护				
P6-18	故障自动复位次数	0	0	20	次	随时读写
	变频器发生故障报警后可自动进行复位的次数。超过此次数后，变频器保持故障状态。设置为 0 时不启用自动复位功能。					
P6-19	故障自动复位间隔时间	0.1	1.0	100.0	秒	随时读写
	自变频器故障报警，到自动故障复位使能之间的等待时间。					
P6-20	掉载保护选择	0	0	1	-	随时读写
	0：无效 1：有效 当该参数设为 1 时，变频器输出电流小于 P6-21，且持续时间大于 P6-22 时，输出频率自动降低为额定频率的 7%。如果负载恢复，则继续按照原设定频率运行。					
P6-21	掉载检出水平	0.0	10.0	100.0	%	随时读写
P6-22	掉载检出时间	0.0	1.0	60.0	s	随时读写
P6-23	电压暂降功能选择	0	0	2	-	运行只读
	0：无效 1：减速。在变频器电压突然降低的情况下（包括但不限于瞬间停电），变频器减速，当线电压恢复正常且持续时间超过 P6-25 时，变频器正常加速到原设定频率运行。 2：减速停机。在变频器电压突然降低的情况下（包括但不限于瞬间停电），变频器减速到变频器停机。 在变频器电压突然降低的情况下（包括但不限于瞬间停电），母线电压下降到 P6-26 以下时变频器降低输出频率，让电机处于发电状态，本功能能让回馈到母线电压的电能，使母线电压维持在 P6-26 左右，让系统正常减速到 0Hz。当母线电压恢复到 P6-24 且持续时间超过 P6-25 时，变频器正常加速到原设定频率运行。					
P6-24	电压暂降判断电压	80	85	100	%	运行只读
P6-25	电压暂降回升判断时间	0.0	0.5	100.0	s	运行只读
P6-26	电压暂降动作判断电压	60	80	100	%	随时读写
P6-27	电压暂降增益 Kp	0	40	100	-	随时读写
P6-28	电压暂降积分系数 Ki	0	30	100	-	随时读写
P6-29	电压暂降动作减速时间	0.0	20.0	300.0	s	运行只读

5.2.8 P7 参数组-通讯参数

参数	说明	最小值	默认值	最大值	单位	更改权限
P7-00	本机地址	1	1	249	-	随时读写

	变频器使用通讯功能时的本机地址。该值设置为 0 时则为广播地址，实现上位机广播功能。					
P7-01	波特率	0	0	4	-	运行只读
	0: 9600BPS 38400BPS 1: 19200BPS 2: 3: 57600BPS 4: 115200BPS					
P7-02	数据格式	0	3	3	-	随时读写
	0: 无校验-2 个停止位 (8-N-2) 1: 偶校验-1 个停止位 (8-E-1) 2: 奇校验-1 个停止位 (8-O-1) 3: 无校验-1 个停止位 (8-N-1)					
P7-03	通讯超时时间	0.0	0.0	60.0	秒	随时读写
	当该参数设置为 0.0 秒时，不进行通讯超时检测。 当该参数设置成 0.1 秒以上时，如果某一次通讯与下一次通讯的间隔时间超出通讯超时时间，变频器将报通讯故障 (Err16)。					
P7-04	主从控制有效	0	0	2	-	运行只读
	0: 拷贝键盘 1: 变频器同步模式级联 2: 供水联机 (D900M 此参数为 MODBUS 数据通讯格式,见 P7-19)					
P7-05	主从选择	0	0	1	-	运行只读
	0: 主机 1: 从机					
P7-06	从机数量	0	1	4	-	随时读写
P7-07	从机跟随主机命令	000	11	111	-	运行只读
	个位: 从机命令跟随 十位: 从机故障信息传输 百位: 主机显示从机掉线 0: 不使能 1: 使能					
P7-08	从机接收数据	0	0	1	-	随时读写
	0: 运行频率 1: 目标频率					
P7-09	主从通讯超时时间	0.0	1.0	10.0	s	随时读写
	仅主机有效，设置主从机通讯中断时间，设置为 0 时不作用					
P7-10	主从控制通讯发送周期	0.001	0.001	10.000	s	随时读写
	仅主机有效，设置主从通讯时主机发送数据的周期					
P7-11	转矩接收数据偏置	-100.00	0.00	100.00	%	随时读写
P7-12	转矩接收数据增益	-10.00	1.00	10.00	-	随时读写
	P7-11, P7-12 是对接收的转矩数据进行修正 若偏置用b表示，增益用k表示，从机接收的数据用x表示，实际使用数据用y表示 则 $y=kx+b$ ，即转矩实际使用数据=P7-12*接收数据+P7-11					
P7-13	频率接收数据偏置	-100.0	0.00	100.00	%	随时读写
P7-14	频率接收数据增益	-10.00	1.00	10.00	-	随时读写
	P7-13 和 P7-14 是对接收的频率数据进行修正					

	若偏置用b表示, 增益用k表示, 从机接收的数据用x表示, 实际使用数据用y表示 则 $y=kx+b$, 即频率实际使用数据=P7-14*接收数据+P7-13					
P7-15	从机频率正向最大偏差	0.00	10.00	100.00	%	随时读写
	设定为 0.00%时, 该功能无效					
P7-16	从机频率反向最大偏差	0.20	0.50	10.00	Hz	随时读写
	主从控制时, 设置该参数, 可使主机和从机速度在偏差范围内同步					
P7-17	下垂控制	0.00	0.00	10.00	Hz	随时读写
	该功能一般用于多台电机拖动同一个负载时的负荷分配。 该参数是指变频器在输出额定负载时, 输出的频率下降值。					
P7-18	保留					
P7-19	MODBUS 数据通讯格式	0	0	1	-	随时读写
	0: 标准的 MODBUS 1: 非标准的 MODBUS 协议					
P7-20	Modbus 参数兼容	0	0	1	-	随时读写
	0: 无效 1: 有效					

5.2.9 P8 参数组-电机控制方式

参数	说明	最小值	默认值	最大值	单位	更改权限
P8-00	电机额定功率	0.1	机型确定	1000.0	Kw	运行只读
	这个参数设置为电机(铭牌)的额定功率。					
P8-01	电机额定电压	1	机型确定	500	V	运行只读
	这个参数设置为电机(铭牌)的额定电压。					
P8-02	电机额定电流	0.01	机型确定	655.35	A	运行只读
	这个参数设置为电机(铭牌)的额定电流。					
P8-03	电机额定频率	0	50.0	599.9	Hz	运行只读
	这个参数设置为电机(铭牌)的额定频率。					
P8-04	电机额定转速	1	1460	65535	Rpm	运行只读
	这个参数设置为电机(铭牌)的额定转速。					
P8-05	永磁同步电机反电动势系数	0	机型确定	6553.5	V	运行只读
	这个参数设置为同步机反电动势系数。					
P8-06	电机控制方式	0	0	2	-	运行只读
	0: V/F 控制。 1: 异步电机无速度传感器矢量控制 (IMsvc)。 选择 SVC 控制后还需要进行 P8-07 参数辨识。 2: 同步电机无速度传感器矢量控制 (FMsvc)。 选择 SVC 控制后还需要进行 P8-07 参数辨识。					
P8-07	电机参数自检测	0	0	3	-	运行只读
	0: 无操作。 1: 静止参数辨识。 如果电机不可和负载完全脱开, 无法随意旋转, 请选择静止参数辨识。 2: 动态参数辨识。 如果电机已经和负载完全脱开且能够随意旋转, 请选择动态参数辨识。 注意: 在恢复出厂设定值, 更改完变频器机型或者设置完电机功率, 电压等级之后, 需要再次进行参数辨识, 矢量控制才能最佳运行。					

P8-08	速度/转矩控制选择	0	0	1	-	运行只读
	0: 速度控制 1: 转矩控制 用于选择变频器控制方式: 速度控制或者转矩控制, 转矩控制只在矢量模式下起作用。					
P8-09	转矩设定源选择	0	0	7	-	运行只读
	0: 参数设定 (P8-10) 1: 面板电位器设定 2: AI1 3: AI2 4: 通讯给定 5: 两者中的最小值 (AI1,AI2) 6: 两者中的最大值 (AI1,AI2) 7: 保留 选择转矩设定源, 共有七种转矩设定方式。					
P8-10	转矩设定值	-200.0	120.0	+200.0	%	随时读写
	当 P8-09 转矩设定源选择为 0 时的转矩值。					
P8-11	异步电机定子电阻	0.001	机型确定	65.535	Ω	运行只读
P8-12	异步电机转子电阻	0.001	机型确定	65.535	KW	运行只读
P8-13	异步电机漏感抗	0.01	机型确定	655.35	mH	运行只读
P8-14	异步电机互感抗	0.1	机型确定	6553.5	mH	运行只读
P8-15	异步电机空载电流	0.01	机型确定	P8-02	A	运行只读
	P8-11~P8-15 是异步电机的参数, 这些参数电机铭牌上一般没有, 需要通过电机参数辨识 P8-07 获得。若现场无法对异步电机进行调谐, 可以根据电机厂家提供的参数, 输入上述参数。					
P8-16	同步电机定子电阻	0.001	机型确定	65.535	Ω	运行只读
P8-17	同步电机 d 轴电感	0.01	机型确定	655.35	mH	运行只读
P8-18	同步电机 q 轴电感	0.01	机型确定	655.35	mH	运行只读
P8-16~P8-18 是同步电机的参数, 有些同步电机铭牌上会提供部分参数, 但大部分电机铭牌不提供上述参数, 需要通过变频器参数辨识获得, 而且必须在同步电机矢量控制模式下进行参数辨识。						

5.2.10 P9 参数组-电机控制高级参数

参数	说明	最小值	默认值	最大值	单位	更改权限
P9-00	高速区切换频率	P9-03	10.0	P8-03	Hz	随时读写
	运行频率大于此值时, 速度环 PID 参数选择高速段速度环参数。 运行频率介于高速区和低速区之间时, 速度环 PID 参数为两组 PID 参数的直线线性变换。					
P9-01	高速段速度环比例增益	1	20	100	-	随时读写
	设定速度调节器的比例系数, 可以调节矢量控制的速度动态响应特性。增加比例增益可加快速度环的动态响应, 但是比例增益过大可能使系统产生振荡。 注意: 高速区和低速区参数只有在 P8-06 选择矢量控制时有效。					
P9-02	高速段速度环积分时间	0.01	1.00	10.00	秒	随时读写
	设定速度调节器的积分时间, 可以调节矢量控制的速度动态响应特性。缩短积分时间可加快速度环的动态响应, 但是积分时间过短可能使系统产生振荡。					
P9-03	低速段切换频率	0.0	5.0	P9-00	Hz	随时读写
	运行频率小于此值时, 速度环 PID 参数选择 P9-04 和 P9-05。					
P9-04	低速段速度环比例增益	1	30	100	-	随时读写
	变频器运行在不同频率下, 可以选择不同的速度环 PID 参数。运行频率小于低速段切					





	换频率 P9-03 时，速度环比例增益使用该参数的值。					
P9-05	低速段速度环积分时间	0.01	0.50	10.00	秒	随时读写
	运行频率小于低速段切换频率 P9-03 时，速度环积分时间使用该参数的值。					
P9-06	速度环滤波时间常数	0.000	0.200	1.000	秒	随时读写
	此参数一般无需调整，在速度波动较大时可适当增大该滤波时间；若电机出现振荡，则应适当减小该参数。速度环滤波时间常数小，变频器输出转矩可能波动较大，但速度的响应快。					
P9-07	转差补偿系数	50	100	200	%	随时读写
	对无速度传感器矢量控制，该参数用来调整电机的稳速精度：当电机带载时速度偏低则加大该参数，反之则减小该参数。 对有速度传感器矢量控制，此参数可以调节同样负载下变频器的输出电流大小。					
P9-08	最大输出电压系数	100	105	110	%	运行只读
	变频器最大输出电压的提升能力，加大 P9-08 可以提高风机弱磁区的最大带载能力，但是电机电流波纹增加，会加重电机发热量；反之电机弱磁区的最大带载能力会下降，但是电机电流波纹减少，会减轻电机发热量。一般无需调节。					
P9-09	转矩控制正向最大频率	0.0	50.0	P0-09	Hz	随时读写
P9-10	转矩控制反向最大频率	0.0	50.0	P0-09	Hz	随时读写
	用于设置转矩控制方式下，变频器的正向或反向最大运行频率。 当变频器转矩控制时，如果负载转矩小于电机输出转矩，则电机转速会不断上升，为防止机械系统出现飞车等事故，必须限制转矩控制时的电机最高转速。 如果需要实现动态连续更改转矩控制最大频率，可以采用控制上限频率的方式实现。					
P9-11	转矩加速时间	0.0	0.0	6500.0	秒	随时读写
P9-12	转矩减速时间	0.0	0.0	6500.0	秒	随时读写
	转矩控制方式下，电机输出转矩与负载转矩的差值，决定电机及负载的速度变化率，所以，电机转速有可能快速变化，造成噪音或机械应力过大等问题。通过设置转矩控制加减速时间，可以使电机转速平缓变化。 在小转矩启动的转矩控制中，不建议设置转矩加减速时间；如果设置转矩加减速时间，建议适当增加速度滤波系数； 需要转矩快速响应的场合，设置转矩控制加减速时间为 0.00s。					
P9-13	M 轴电流环 K _p	0	2000	30000	-	随时读写
P9-14	M 轴电流环 K _i	0	1000	30000	-	随时读写
P9-15	T 轴电流环 K _p	0	2000	30000	-	随时读写
P9-16	T 轴电流环 K _i	0	1000	30000	-	随时读写
	P9-13-P9-16 是电流环 PID 调节参数，该参数在调谐后会自动获得，一般不需要修改。					
P9-17	同步电机弱磁模式	0	1	2	-	随时读写
	<p>0：不弱磁。不对电机进行弱磁控制，此时电机转速能够达到的最大值和变频器母线电压有关，没有弱磁电流，输出电流较小，但是运行频率可能无法达到设定频率，希望达到更高的转速，需开启弱磁功能。</p> <p>1：自动调节。由变频器进行自动调节，进入弱磁区后速度越高弱磁电流越大。</p> <p>2：计算+自动调整。计算与自动调节综合，弱磁电流调节速度较快，在自动调节无法满足需求的场合可设置成此模式，但是该模式依赖电机参数值完全准确。</p>					
P9-18	同步电机弱磁系数	0	05	50	-	随时读写

	在直接计算方式下，根据目标转速计算所需去磁电流，并可以通过 P9-18 手动调整去磁电流的大小，去磁电流越小，输出总电流越小，但是可能达不到需要的弱磁效果。					
P9-19	弱磁积分倍数	02	02	10	-	随时读写
	改变此参数能够改变弱磁电流的调整速度，但是弱磁电流调整越快有可能导致不稳定，一般不需要手动修改。					
P9-20	保留					
P9-21	最大转矩比电流使能	0	0	1	-	随时读写
	0：不使能 1：使能					
P9-22	凸极率增益系数	50	100	500	-	随时读写
	与同步电机的自身结构相关，根据电机的不同特性设置不同的凸极率增益系数，一般无需设置。					
P9-23	起动载波频率	1.0	3.0	P0-13	KHz	随时读写
	启动时载波频率的大小。					
P9-24	SVC 低速载波频率	1.0	4.0	P0-13	KHz	随时读写
	SVC 模式下，同步电机低速运行时载波频率大小。					
P9-25	低速载波频率切换频率	5.0	20.0	P8-03	Hz	随时读写
	低速运行时载波频率为 P9-23 设定值，运行至此参数设定值后，载波频率变化至 P0-13 设定值。					
P9-26	低速励磁电流最大值	0	20	80	%	随时读写
	设置同步电机低速运行时励磁电流的最大值。					
P9-27	低速励磁电流切换频率	0	20.0	P8-03	Hz	随时读写
	同步电机低速运行时励磁电流最大为 P9-26 设定值，到达此频率后切换至正常电流大小。此参数默认值会随着上限频率（P0-09）和电机额定频率（P8-03）的更改而改变					
P9-28	低速励磁电流切换频率带宽	0.0	5.0	P8-03	Hz	随时读写
	同步电机低速运行时此频率达到P9-27 设定值后，若电流变化在P9-28 设定范围内，低速励磁电流只切换一次。					
P9-29	同步电机初始位置检测模式	0	1	1	-	随时读写
	0：每次运行前都检测 1：不检测					
P9-30	同步电机初始位置辨识电流初始值	30	120	180	%	运行只读
P9-31	同步电机初始位置补偿角度	0.0	0.0	359.9	°	随时读写
P9-32	同步电机电感检测电流	30	80	120	%	随时读写
P9-33	同步电机反电势辨识初始电流	0	50	180	%	运行只读
P9-34	同步电机反电势辨识最终电流	30	80	180	%	运行只读
P9-35	同步电机调谐时电流环 Kp 调整系数	1	6	100	-	随时读写
P9-36	同步电机调谐时电流环 Ki 调整系数	1	6	100	-	随时读写
P9-37-P9-70	保留					

5.3 监视参数说明

D900 系列变频器的监视参数只能被读取，无法修改。

参数代码	参数说明	单位名称	通讯地址	参数属性
------	------	------	------	------


U0-00	变频器运行状态。1：正转；2：反转；3：停机；	-	1000H	只读
U0-01	故障码	-	1001H	只读
U0-02	设定频率	0.1Hz	1002H	只读
U0-03	运行频率	0.1Hz	1003H	只读
U0-04	运行转速	Rpm	1004H	只读
U0-05	输出电压	V	1005H	只读
U0-06	输出电流	0.1A	1006H	只读
U0-07	输出功率	0.1KW	1007H	只读
U0-08	母线电压	V	1008H	只读
U0-09	输出转矩	0.1%	1009H	只读
U0-10	功率因数角度	0.1°	100AH	只读
U0-11	DI 输入状态。默认显示  DI1~DI4 有效分别为 	-	100BH	只读
U0-12	继电器和、DO 输出状态。默认显示  Relay 1 有效为 	-	100CH	只读
U0-13	AI1 校正前电压	0.01V	100DH	只读
U0-14	AI2 校正前电压	0.01V	100EH	只读
U0-15	AI1 电压	0.01V	100FH	只读
U0-16	AI2 电压	0.01V	1010H	只读
U0-17	PID 设定	-	1011H	只读
U0-18	PID 反馈	-	1012H	只读
U0-19	剩余运行时间	0.1Min	1013H	只读
U0-20	当前上电时间	Min	1014H	只读
U0-21	当前运行时间	0.1Min	1015H	只读
U0-22	累计运行时间	Hour	1016H	只读
U0-23	累计上电时间	Hour	1017H	只读
U0-24	累计耗电量	Kwh	1018H	只读
U0-25	电机温度值	°C	1019H	只读
U0-26	IGBT 温度值	°C	101AH	只读
U0-27	实际开关频率	0.1KHz	101BH	只读
U0-28	M 轴电流真实值	0.1A	101CH	只读
U0-29	T 轴电流真实值	0.1A	101DH	只读
U0-30	反馈速度真实值	0.1Hz	101EH	只读
U0-31	保留	-	101FH	只读
U0-32	水泵级联运行状态	-	1020H	只读
U0-33	供水水泵状态	-	1021H	只读
U0-34	主从机输出转矩	0.1%	1022H	只读
U0-35	在线辨识反电动势值	0.1V	1023H	只读
U0-36	定时换泵剩余时间显示	h	1024H	只读
U0-37	保留	-	1025H	只读
U0-38	保留	-	1026H	只读
U0-39	保留	-	1027H	只读
U0-40	保留	-	1028H	只读

U0-41	保留	-	1029H	只读
U0-42	产品序列号低 16 位	-	102AH	只读
U0-43	产品序列号高 16 位	-	102BH	只读
U0-44	Motor Boot 版本号	-	102CH	只读
U0-45	CPU 类型	-	102DH	只读
U0-46	功率板硬件版本号	-	102EH	只读
U0-47	功率板软件版本号	-	102FH	只读
U0-48	控制板软件版本号	-	1030H	只读
U0-49	产品号	-	1031H	只读
U0-50	厂家代码	-	1032H	只读
U0-51	第三次(最近一次)故障类型	-	1033H	只读
U0-52	第二次故障类型	-	1034H	只读
U0-53	第一次故障类型	-	1035H	只读
U0-54	第三次故障时频率	0.1Hz	1036H	只读
U0-55	第三次故障时电流	0.1A	1037H	只读
U0-56	第三次故障时母线电压	0.1V	1038H	只读
U0-57	第三次故障时散热器温度	°C	1039H	只读
U0-58	第三次故障时间（从本次上电计时）	Min	103AH	只读
U0-59	第三次故障时间（从运行时计时）	0.1Hour	103BH	只读
U0-60	第二次故障时频率	0.1Hz	103CH	只读
U0-61	第二次故障时电流	0.1A	103DH	只读
U0-62	第二次故障时母线电压	0.1V	103EH	只读
U0-63	第二次故障时散热器温度	°C	103FH	只读
U0-64	第二次故障时间（从本次上电计时）	Min	1040H	只读
U0-65	第二次故障时间（从运行时计时）	0.1Hour	1041H	只读
U0-66	第一次故障时频率	0.1Hz	1042H	只读
U0-67	第一次故障时电流	0.1A	1043H	只读
U0-68	第一次故障时母线电压	0.1V	1044H	只读
U0-69	第一次故障时散热器温度	°C	1045H	只读
U0-70	第一次故障时间（从本次上电计时）	Min	1046H	只读
U0-71	第一次故障时间（从运行时计时）	0.1Hour	1047H	只读

第 6 章 通讯

6.1 Modbus-RTU 通讯协议简介

理论上，上位机可以一次读取连续的地址，最大 12 个，但要注意不能超过最后一个地址，否则会应答出错。读操作命令为 0x03；写操作命令为 0x06，不支持字节或位的读写操作。



6.2 Modbus 寄存器定义

寄存器号	功能码参数	功能码	功能	范围	描述
0x01	-	06/03	通讯设定频率	-10000~10000	10000 指 100%对应最大频率，0 指 0%对应最小频率，设定为负值时反方向运行。功能码设定为 06 时只写，03 时可写可读。
0x02	-	06	控制命令	1~7	1: 正转运行 2: 反转运行 3: 正转点动 4: 反转点动 5: 自由停机 6: 减速停机 7: 故障复位
0x03	-	06	继电器控制	0x00~0x0F	BIT0: 继电器 1 控制; BIT1: 继电器 2 控制 BIT2: DO1 控制; BIT3: DO2 控制
0x04	-	06	AO1 输出控制	0~7FFF	0 对应输出 0%，7FFF 对应输出 100%
0x05	-	06	AO2 输出控制	0~7FFF	0 对应输出 0%，7FFF 对应输出 100%
0xP000	P0-00	03	命令源	0~2	参数 P0-00 的值
.....					

0xP924	P9-36	03	同步电机调谐时电流环 Ki 调整系数	根据变频器	参数 P9-36 的值
0x1000	U0-00	03	参数 U0-00 的值		
.....					
0x1047	U0-71	03	参数 U0-71 的值		

所有用户可配置参数可以通过适当的 Modbus 命令从保持寄存器读出或写入。参数 P0-00 到 P9-40 的寄存器号定义为 0xP001~0xP928；参数 U0-00 到 U0-71 的寄存器号定义为 0x1000~0x1047。

6.3 Modbus 应用示例

6.3.1 设置通讯参数

进行 MODBUS 通讯时，首先需要设置相关参数，它们可以在 P7 参数组进行设定。

参数	名称	说明
P7-00	本机地址	变频器使用通讯功能时的本机地址。该值设置为 0 时则为广播地址，实现上位机广播功能。
P7-01	波特率	0: 9600BPS 1: 19200BPS 2: 38400BPS 3: 57600BPS 4: 115200BPS
P7-02	数据格式	0: 无校验 (8-N-2) 1: 偶校验 (8-E-1) 2: 奇校验 (8-O-1) 3: 无校验 (8-N-1)
P7-03	通讯超时时间	当该参数设置为 0.0 秒时，不进行通讯超时检测。 当该参数设置成 0.1 秒以上时，如果某一次通讯与下一次通讯的间隔时间超出通讯超时时间，变频器将报通讯故障 (Err18)。

6.3.2 使能通讯功能

参数	设定值	用途
P0-00: 运行命令给定方式	2	变频器的启停控制模式设定为通讯控制，上位机向 2 号寄存器写入数字“1~5”，就可以控制变频器执行启停指令，具体指令请见第 6.2 节。
P0-01: 目标频率给定方式	8	变频器的目标频率设定方式为通讯设定，上位机向 1 号寄存器写入数字“-10000~10000”，就可以控制变频器的目标频率，具体指令请见第 6.2 节。
P1-08: 继电器输出选择	7	变频器继电器设置为通讯控制，上位机向 3 号寄存器写入数字“0 或 1”，可控制继电器的闭合与断开。
P1-28: AO1/AO2 输出选择	6	变频器模拟输出端子设置为通讯控制，上位机向 4 号寄存器写入数字“0~7FFF”，其中 0 对应输出 0%，7FFF 对应输出 100%。
P5-00: PID 给定源 P5-02: PID 反馈源	4/2	变频器的 1 号 Modbus 寄存器在此时启用，其值作为 PI 的给定值或者反馈值。

第 7 章 维护保养与故障诊断

7.1 变频器的日常保养与维护

7.1.1 日常与定期检查


由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响，会导致变频器内部的器件老化，导致变频器潜在的故障发生或降低了变频器的使用寿命。因此，有必要对变频器实施日常和定期的保养及维护。

日常检查项目	定期检查项目
▲电机运行中声音是否发生异常变化或产生振动	▲检查风道是否清洁
▲变频器安装环境是否发生变化	▲检查螺丝是否有松动
▲变频器散热风扇是否正常工作，是否有污渍	▲检查变频器是否受到腐蚀
▲变频器是否过热	▲检查接线端子是否有拉弧痕迹
▲变频器是否保持清洁状态	

7.1.2 长期库存处理

如果变频器在安装之前已经存储了一段时间，或者已经长时间没有主电源供电，则需要在运行之前根据下面的指示对变频器内的直流电容器进行老化通电，在完成老化之后，变频器才可以正常运行。

储存时间	输入电压 1	持续时间 1	输入电压 2	持续时间 2	输入电压 3	持续时间 3	输入电压 4	持续时间 4
不足 1 年	100%		无需处理					
1~2 年	100%	1 小时	正常运行					
2~3 年	25%	0.5 小时	50%	0.5 小时	75%	0.5 小时	100%	0.5 小时
3 年以上	25%	2 小时	50%	2 小时	75%	2 小时	100%	2 小时



7.2 故障报警及对策

D900 系列变频器系统运行过程中发生故障，变频器立即停止输出从而保护电机，同时变频器故障继电器动作。变频器面板会显示故障代码，故障代码对应的故障类型和常见解决方法详见下表。

表格中列举仅作参考，请勿擅自维修、改造，若无法排除故障，请向供应商寻求技术支持。

故障名称	操作面板显示	故障原因排查	故障处理对策
逆变单元保护	Err01	<ol style="list-style-type: none"> 变频器输出回路短路 电机和变频器接线过长 模块过热 变频器内部接线松动 主控板异常 驱动板异常 逆变模块异常 	<ol style="list-style-type: none"> 排除外围故障 加装电抗器或输出滤波器 检查风道是否堵塞、风扇是否正常工作并排除存在问题 插好所有连接线 5~7、寻求技术支持
加速过电流	Err02	<ol style="list-style-type: none"> 变频器输出回路存在接地或短路 控制方式为矢量且没有进行参数辨识 加速时间太短 手动转矩提升或 V/F 曲线不合适 电压偏低 对正在旋转的电机进行启动 加速过程中突加负载 变频器选型偏小 	<ol style="list-style-type: none"> 排除外围故障 进行电机参数辨识 增大加速时间 调整手动提升转矩或 V/F 曲线 将电压调至正常范围 选择转速追踪启动或等电机停止后再启动 取消突加负载 选用功率等级更大的变频器
减速过电流	Err03	<ol style="list-style-type: none"> 变频器输出回路存在接地或短路 控制方式为矢量且没有进行参数辨识 减速时间太短 电压偏低 减速过程中突加负载 没有加装制动单元和制动电阻 	<ol style="list-style-type: none"> 排除外围故障 进行电机参数辨识 增大减速时间 将电压调至正常范围 取消突加负载 加装制动单元及电阻
恒速过电流	Err04	<ol style="list-style-type: none"> 变频器输出回路存在接地或短路 控制方式为矢量且没有进行参数辨识 电压偏低 运行中是否有突加负载 变频器选型偏小 	<ol style="list-style-type: none"> 排除外围故障 进行电机参数辨识 将电压调至正常范围 取消突加负载 选用功率等级更大的变频器
加速过电压	Err05	<ol style="list-style-type: none"> 输入电压偏高 加速过程中存在外力拖动电机运行 加速时间过短 没有加装制动单元和制动电阻 	<ol style="list-style-type: none"> 将电压调至正常范围 取消此外动力或加装制动电阻 增大加速时间 加装制动单元及电阻

减速过电压	Err06	1、输入电压偏高 2、减速过程中存在外力拖动电机运行 3、减速时间过短 4、没有加装制动单元和制动电阻	1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻 3、增大减速时间 4、加装制动单元及电阻
恒速过电压	Err07	1、输入电压偏高 2、运行过程中存在外力拖动电机运行	1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻
控制电源故障	Err08	1、输入电压不在规范规定的范围内	1、将电压调至规范要求的范围内
欠压故障	Err09	1、瞬时停电 2、变频器输入端电压不在规范要求的范围 3、母线电压不正常 4、整流桥及缓冲电阻不正常 5、驱动板异常 6、控制板异常	1、复位故障 2、调整电压到正常范围 3、寻求技术支持 4、寻求技术支持 5、寻求技术支持 6、寻求技术支持
变频器过载	Err10	1、负载是否过大或发生电机堵转 2、变频器选型偏小	1、减小负载并检查电机及机械情况 2、选用功率等级更大的变频器
电机过载	Err11	1、电机保护参数P6-12 设定是否合适 2、负载是否过大或发生电机堵转 3、变频器选型偏小	1、正确设定此参数 2、减小负载并检查电机及机械情况 3、选用功率等级更大的变频器
输入缺相	Err12	1、三相输入电源不正常 2、驱动板异常 3、防雷板异常 4、主控板异常	1、检查并排除外围线路中存在的问题 2、寻求技术支持 3、寻求技术支持 4、寻求技术支持
输出缺相	Err13	1、变频器到电机的引线不正常 2、电机运行时变频器三相输出不平衡 3、驱动板异常 4、模块异常	1、排除外围故障 2、检查电机三相绕组是否正常并排除故障 3、寻求技术支持 4、寻求技术支持
模块过热	Err14	1、环境温度过高 2、风道堵塞 3、风扇损坏 4、模块热敏电阻损坏 5、逆变模块损坏	1、降低环境温度 2、清理风道 3、更换风扇 4、更换热敏电阻 5、更换逆变模块
外部设备故障	Err15	1、通过多功能端子 DI 输入外部故障的信号 2、通过虚拟 IO 功能输入外部故障的信号	1、复位运行 2、复位运行

通讯故障	Err16	1、上位机工作不正常 2、通讯线不正常 3、通讯参数 P7 组设置不正确	1、检查上位机接线 2、检查通讯连接线 3、正确设置通讯参数
接触器故障	Err17	1、驱动板和电源不正常 2、接触器不正常	1、更换驱动板或电源板 2、更换接触器
电流检测故障	Err18	1、检查霍尔器件异常 2、驱动板异常	1、更换霍尔器件 2、更换驱动板
电机调谐故障	Err19	1、电机参数未按铭牌设置 2、参数辨识过程超时	1、根据铭牌正确设定电机参数 2、检查变频器到电机引线
EEPROM 读写故障	Err21	1、EEPROM 芯片损坏	1、更换主控板
变频器硬件故障	Err22	1、存在过压 2、存在过流	1、按过压故障处理 2、按过流故障处理
对地短路故障	Err23	1、电机对地短路	1、更换电缆或电机
累计运行时间到达故障	Err26	1、累计运行时间达到设定值	1、使用参数初始化功能清除记录信息
累计上电时间到达故障	Err29	1、累计上电时间达到设定值	1、初始化参数改成 2 可清除记录信息
逐波限流故障	Err40	1、负载是否过大或发生电机堵转 2、变频器选型偏小	1、减小负载并检查电机及机械情况 2、选用功率等级更大的变频器
运行时切换电机故障	Err41	1、在变频器运行过程中通过端子更改当前电机选择	1、变频器停机后在进行电机切换操作
速度偏差过大故障	Err42	1、速度偏差过大检测参数 P6-10、P6-11 设置不当 2、没有进行参数自学习	1、正确设置参数 P6-10、P6-11 2、进行参数自学习
缺水报警	A52	1、压力传感器是否损坏 2、变频器参数设置是否有误 3、管网、电机是否正确	1、检测传感器 2、检查变频器参数设置 3、检查电机和管网
超压故障	Err53	1、压力传感器是否损坏 2、变频器参数设置是否有误	1、检查压力传感器 2、检测变频器P5-18 是否设置正确


7.3 常见故障及其处理方法

变频器使用过程中可能会遇到下列故障情况，请参考下述方法进行简单故障分析：

序号	故障现象	可能原因	解决方法
1	上电无显示	1、电网电压没有或者过低 2、变频器驱动板上的开关电源故障 3、整流桥损坏 4、变频器缓冲电阻损坏 5、控制板、键盘故障 6、控制板与驱动板、键盘之间连线断	1、检查输入电源 2、检查母线电压 3、重新拔插 10 芯排线 4、寻求厂家服务
2	上电显示“Err23”报警	1、电机或者输出线对地短路 2、变频器损坏	1、用摇表测量电机和输出线的绝缘 2、寻求厂家服务
3	频繁报 Err14（模块过热）故障	1、载频设置太高 2、风扇损坏或者风道堵塞 3、变频器内部器件损坏（热电偶或其他）	1、降低载频（P0-13） 2、更换风扇、清理风道 3、寻求厂家服务
4	变频器运行后电机不转动。	1、电机及电机线 2、变频器参数设置错误（电机参数） 3、驱动板与控制板连线接触不良 4、驱动板故障	1、重新确认变频器与电机之间连线 2、更换电机或清除机械故障 3、检查并重新设置电机参数 4、寻求厂家服务
5	DI 端子失效	1、参数设置错误 2、外部信号错误 3、控制板故障	1、检查并重新设置 P1 组相关参数 2、重新接外部信号线 3、寻求厂家服务
6	变频器频繁报过流和过压故障。	1、电机参数设置不对 2、加减速时间不合适 3、负载波动	1、重新设置电机参数或者进行电机调谐 2、设置合适的加减速时间 3、寻求厂家服务
7	上电（或运行）报 Err17	预充电电阻接触器未吸合	1、检查接触器电缆是否松动 2、检查接触器是否有故障 3、检查接触器 24V 供电电源是否有故障 4、寻求厂家服务

外型尺寸

1. 安装尺寸



2. 操作器尺寸

